水処理施設の維持管理に関する記録　（放流水）

採取場所	放流水採取口	採取場所	放流水採取口
採取年月日	令和　3年　6月25日	採取年月日	令和 3年　6月25日
測定結果日	令和　3年　6月15日	測定結果日	令和 3年　7月　9日
ダイオキシン類	0　pg－TEQ／L	試験結果	下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	単位
アルキル水銀化合物	不検出	mg/L		ベンゼン	<0.01	mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	mg/L		セレン及びその化合物	<0.01	mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.001	mg/L		ほう素及びその化合物	5.9	—
鉛及びその化合物	<0.01	mg/L		ふっ素及びその化合物	0.18	mg/L
有機燐化合物	<0.1	mg/L		アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.9	mg/L
六価クロム化合物	<0.05	mg/L				
砒素及びその化合物	<0.01	mg/L		ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	<0.5	mg/L
シアン化合物	<0.1	mg/L		ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	<0.5	mg/L
PCB	<0.0005	mg/L		フェノール類含有量	<0.5	mg/L
トリクロロエチレン	<0.01	mg/L		銅含有量	0.03	mg/L
テトラクロロエチレン	<0.01	mg/L		亜鉛含有量	0.37	mg/L
ジクロロメタン	<0.02	mg/L		溶解性鉄含有量	0.11	mg/L
四塩化炭素	<0.002	mg/L		溶解性マンガン含有量	0.92	mg/L
1.2－ジクロロエタン	<0.004	mg/L		クロム含有量	<0.02	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	<0.1	mg/L		大腸菌群数	0	個/cm^3
シス-1.2-ジクロロエチレン	<0.04	mg/L		燐含有量	0.280	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	<0.3	mg/L		1.4－ジオキサン	<0.05	mg/L
1.1.2-トリクロロエタン	<0.006	mg/L		水素イオン濃度（pH）	7.0	mg/L
1.3－ジクロロプロペン	<0.002	mg/L		生物化学的酸素要求量（BOD）	2.2	mg/L
チウラム	<0.006	mg/L		化学的酸素要求量（COD）	8.8	
シマジン	<0.003	mg/L		浮遊物質量（SS）	2	mg/L
チオベンカルブ	<0.02	mg/L		窒素（T－N）	5.0	mg/L

採取場所	放流水採取口	採取場所	放流水採取口
採取年月日	令和　3年12月　日	採取年月日	令和 3年12月　日
測定結果日	令和　3年12月　日	測定結果日	令和 3年12月　日
	pg－TEQ／L	試験結果	下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	数値
アルキル水銀化合物		mg/L		ベンゼン		mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L		セレン及びその化合物		mg/L
カドミウム及びその化合物		mg/L		ほう素及びその化合物		mg/L
鉛及びその化合物		mg/L		ふっ素及びその化合物		mg/L
有機燐化合物		mg/L		アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L
六価クロム化合物		mg/L				
砒素及びその化合物		mg/L		ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）		mg/L
シアン化合物		mg/L		ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）		mg/L
PCB		mg/L		フェノール類含有量		mg/L
トリクロロエチレン		mg/L		銅含有量		mg/L
テトラクロロエチレン		mg/L		亜鉛含有量		mg/L
ジクロロメタン		mg/L		溶解性鉄含有量		mg/L
四塩化炭素		mg/L		溶解性マンガン含有量		mg/L
1.2－ジクロロエタン		mg/L		クロム含有量		mg/L
1.1-ジクロロエチレン		mg/L		大腸菌群数		mg/L
シス-1.2-ジクロロエチレン		mg/L		燐含有量		mg/L
1.1.1-トリクロロエタン		mg/L		1.4－ジオキサン		mg/L
1.1.2-トリクロロエタン		mg/L		水素イオン濃度（pH）		mg/L
1.3－ジクロロプロペン		mg/L		生物化学的酸素要求量（BOD）		mg/L
チウラム		mg/L		化学的酸素要求量（COD）		mg/L
シマジン		mg/L		浮遊物質量（SS）		mg/L
チオベンカルブ		mg/L		窒素（T－N）		mg/L

水処理施設の維持管理に関する記録　（放流水）

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年　4月　　日	
測定結果日	令和　3年　4月　　日	
水素イオン濃度(pH)	－	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	－	mg/L
浮遊物質量(SS)	－	mg/L
窒素(T－N)	－	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日		
測定結果日	令和　3年　5月　　日	
水素イオン濃度(pH)	－	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	－	mg/L
浮遊物質量(SS)	－	mg/L
窒素(T－N)	－	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年　6月25日	
測定結果日	令和　3年　6月　　日	
水素イオン濃度(pH)	分析中	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	分析中	mg/L
浮遊物質量(SS)	分析中	mg/L
窒素(T－N)	分析中	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年　7月　8日	
測定結果日	令和　3年　7月16日	
水素イオン濃度(pH)	7.3	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.9	mg/L
浮遊物質量(SS)	3	mg/L
窒素(T－N)	3.6	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年　8月　5日	
測定結果日	令和　3年　8月16日	
水素イオン濃度(pH)	7.0	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0．5	mg/L
浮遊物質量(SS)	2	mg/L
窒素(T－N)	4.6	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年　9月　2日	
測定結果日	令和　3年　9月　9日	
水素イオン濃度(pH)	7.6	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.0	mg/L
浮遊物質量(SS)	2	mg/L
窒素(T－N)	4.6	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年10月　7日	
測定結果日	令和　3年10月14日	
水素イオン濃度(pH)	7.8	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.6	mg/L
浮遊物質量(SS)	2	mg/L
窒素(T－N)	5.6	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年11月　2日	
測定結果日	令和　3年11月12日	
水素イオン濃度(pH)	6.8	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.9	mg/L
浮遊物質量(SS)	2	mg/L
窒素(T－N)	5.5	mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　3年12月　　日	
測定結果日	令和　3年12月　　日	
水素イオン濃度(pH)		—
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L
浮遊物質量(SS)		mg/L
窒素(T－N)		mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　4年　1月　　日	
測定結果日	令和　4年　1月　　日	
水素イオン濃度(pH)		—
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L
浮遊物質量(SS)		mg/L
窒素(T－N)		mg/L

採取場所	放流水採取口	
採取年月日	令和　4年　2月　　日	
測定結果日	令和　4年　2月　　日	
水素イオン濃度(pH)		—
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L
浮遊物質量(SS)		mg/L
窒素(T－N)		mg/L

採取場所	放流水採I	
採取年月日	令和　4年　3月　　日	
測定結果日	令和　4年　3月　　日	
水素イオン濃度(pH)		—
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L
浮遊物質量(SS)		mg/L
窒素(T－N)		mg/L

必要な措置を講じた年月日・内容

年月日	4月	5月	6月	7月
内容	無	無	無	無
年月日	8月	9月	10月	11月
内容	無	無	無	無
年月日	12月	1月	2月	3月
内容				

※放流水水質検査：令和3年1月より停止。増設工事のため。

残余容量

測定年月日	令和3年3月31日
測定結果	72，025．2　㎥

地下水水質検査記録(年1回)　（地下水）

採取場所　地下水B （上部）採取口　測定結果日　令和　3年　7月　9日
採取年月日　令和　3年　6月25日　溶出試験結果 下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	単位
カドミウム	<0.0003	mg/L		1.1.1-トリクロロエタン	<0.1	mg/L
全シアン	不検出	mg/L		1.1.2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L
鉛	<0.005	mg/L		トリクロロエチレン	<0.001	mg/L
六価クロム	<0.02	mg/L		テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L
砒素	<0.005	mg/L		1.3－ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L
総水銀	<0.0005	mg/L		チウラム	<0.0006	mg/L
アルキル水銀	不検出	mg/L		シマジン	<0.0003	mg/L
PCB	不検出	mg/L		チオベンカルブ	<0.002	mg/L
ジクロロメタン	<0.002	mg/L		ベンゼン	<0.001	mg/L
四塩化炭素	<0.0002	mg/L		セレン	<0.005	mg/L
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	<0.0002	mg/L		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.29	mg/L
1.2－ジクロロエタン	<0.0004	mg/L		ふっ素	<0.08	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	<0.01	mg/L		ほう素	<0.1	mg/L
1.2-ジクロロエチレン	<0.004	mg/L		1.4-ジオキサン	<0.005	mg/L

採取場所　地下水B （上部）採取口
採取年月日　令和　3年　6月25日
測定結果日　令和　3年　7月15日
ダイオキシン類　0．080 pg－TEQ／L

採取場所　地下水A （下部）採取口　測定結果日　令和　3年　7月　9日
採取年月日　令和　3年　6月25日　溶出試験結果 下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	単位
カドミウム	<0.0003	mg/L		1.1.1-トリクロロエタン	<0.1	mg/L
全シアン	不検出	mg/L		1.1.2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L
鉛	<0.005	mg/L		トリクロロエチレン	<0.001	mg/L
六価クロム	<0.02	mg/L		テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L
砒素	<0.005	mg/L		1.3－ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L
総水銀	<0.0005	mg/L		チウラム	<0.0006	mg/L
アルキル水銀	不検出	mg/L		シマジン	<0.0003	mg/L
PCB	不検出	mg/L		チオベンカルブ	<0.002	mg/L
ジクロロメタン	<0.002	mg/L		ベンゼン	<0.001	mg/L
四塩化炭素	<0.0002	mg/L		セレン	<0.005	mg/L
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	<0.0002	mg/L		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	mg/L
1.2－ジクロロエタン	<0.0004	mg/L		ふっ素	<0.08	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	<0.01	mg/L		ほう素	<0.1	mg/L
1.2-ジクロロエチレン	<0.004	mg/L		1.4-ジオキサン	<0.005	mg/L

採取場所　地下水A （下部）採取口
採取年月日　令和　3年　6月25日
測定結果日　令和　3年　7月15日
ダイオキシン類　0．080 pg－TEQ／L

地下水水質検査記録(年1回)　（地下水）

採取場所　地下水D　採取口　　測定結果日　令和　3年　7月　9日
採取年月日　令和　3年　6月25日　　溶出試験結果　下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	単位
カドミウム	<0.0003	mg/L		1.1.1-トリクロロエタン	<0.1	mg/L
全シアン	不検出	mg/L		1.1.2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L
鉛	<0.005	mg/L		トリクロロエチレン	<0.001	mg/L
六価クロム	<0.02	mg/L		テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L
砒素	<0.005	mg/L		1.3－ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L
総水銀	<0.0005	mg/L		チウラム	<0.0006	mg/L
アルキル水銀	不検出	mg/L		シマジン	<0.0003	mg/L
PCB	不検出	mg/L		チオベンカルブ	<0.002	mg/L
ジクロロメタン	<0.002	mg/L		ベンゼン	<0.001	mg/L
四塩化炭素	<0.0002	mg/L		セレン	<0.005	mg/L
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	<0.0002	mg/L		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.27	mg/L
1.2－ジクロロエタン	<0.0004	mg/L		ふっ素	<0.08	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	<0.01	mg/L		ほう素	<0.1	mg/L
1.2-ジクロロエチレン	<0.004	mg/L		1.4-ジオキサン	<0.005	mg/L

採取場所　地下水D　採取口
採取年月日　令和　3年　6月25日
測定結果日　令和　3年　7月15日
ダイオキシン類　0．082　pg－TEQ／L

採取場所　地下水E　採取口　　測定結果日　令和　3年　7月　9日
採取年月日　令和　3年　6月25日　　溶出試験結果　下記参照

分析項目	数値	単位		分析項目	数値	mg/L
カドミウム	<0.0003	mg/L		1.1.1-トリクロロエタン	<0.1	mg/L
全シアン	不検出	mg/L		1.1.2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L
鉛	<0.005	mg/L		トリクロロエチレン	<0.001	mg/L
六価クロム	<0.02	mg/L		テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L
砒素	<0.005	mg/L		1.3－ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L
総水銀	<0.0005	mg/L		チウラム	<0.0006	mg/L
アルキル水銀	不検出	mg/L		シマジン	<0.0003	mg/L
PCB	不検出	mg/L		チオベンカルブ	<0.002	mg/L
ジクロロメタン	<0.002	mg/L		ベンゼン	<0.001	mg/L
四塩化炭素	<0.0002	mg/L		セレン	<0.005	mg/L
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	<0.0002	mg/L		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.30	mg/L
1.2－ジクロロエタン	<0.0004	mg/L		ふっ素	<0.08	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	<0.01	mg/L		ほう素	<0.1	mg/L
1.2-ジクロロエチレン	<0.004	mg/L		1.4-ジオキサン	<0.005	mg/L

採取場所　地下水E　採取口
採取年月日　令和　3年　6月25日
測定結果日　令和　3年　7月15日
ダイオキシン類　0．080　pg－TEQ／L

地下水水質検査記録(毎月)　　(地下水) Cl^-:塩化物イオン ・ EC:電気伝導率

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 4月 8日	令和 3年 4月 8日	令和 3年 4月 8日	令和 3年 4月 8日
測定結果日	令和 3年 4月15日	令和 3年 4月15日	令和 3年 4月15日	令和 3年 4月15日
塩化物イオン mg/L	21.9	4.9	4.7	4.5
電気伝導率 mS/m	30.5	7.8	7.9	7.8

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 5月 6日	令和 3年 5月 6日	令和 3年 5月 6日	令和 3年 5月 6日
測定結果日	令和 3年 5月14日	令和 3年 5月14日	令和 3年 5月14日	令和 3年 5月14日
塩化物イオン mg/L	17.7	18.1	17.6	17.6
電気伝導率 mS/m	27.4	27.5	27.4	27.4

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 6月 3日	令和 3年 6月 3日	令和 3年 6月 3日	令和 3年 6月 3日
測定結果日	令和 3年 6月11日	令和 3年 6月11日	令和 3年 6月11日	令和 3年 6月11日
塩化物イオン mg/L	2.9	2.2	2.4	2.4
電気伝導率 mS/m	7.7	7.3	7.3	7.4

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 7月 8日	令和 3年 7月 8日	令和 3年 7月 8日	令和 3年 7月 8日
測定結果日	令和 3年 7月16日	令和 3年 7月16日	令和 3年 7月16日	令和 3年 7月16日
塩化物イオン mg/L	2.3	2.7	2.4	2.5
電気伝導率 mS/m	7.3	7.3	7.4	7.4

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 8月 5日	令和 3年 8月 5日	令和 3年 8月 5日	令和 3年 8月 5日
測定結果日	令和 3年 8月16日	令和 3年 8月16日	令和 3年 8月16日	令和 3年 8月16日
塩化物イオン mg/L	2.0	2.0	2.0	2.0
電気伝導率 mS/m	8.9	8.9	8.5	8.4

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年 9月 2日	令和 3年 9月 2日	令和 3年 9月 2日	令和 3年 9月 2日
測定結果日	令和 3年 9月 9日	令和 3年 9月 9日	令和 3年 9月 9日	令和 3年 9月 9日
塩化物イオン mg/L	2.0	2.2	1.9	2.0
電気伝導率 mS/m	7.2	7.1	7.1	7.1

地下水水質検査記録(毎月)　　(地下水) Cl⁻:塩化物イオン ・ EC:電気伝導率

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年10月 7日	令和 3年10月 7日	令和 3年10月 7日	令和 3年10月 7日
測定結果日	令和 3年10月14日	令和 3年10月14日	令和 3年10月14日	令和 3年10月14日
塩化物イオン mg/L	2.0	1.6	1.7	2.0
電気伝導率 mS/m	6.7	6.7	6.6	6.7

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年11月 2日	令和 3年11月 2日	令和 3年11月 2日	令和 3年11月 2日
測定結果日	令和 3年11月12日	令和 3年11月12日	令和 3年11月12日	令和 3年11月12日
塩化物イオン mg/L	1.1	<1	1.1	1.1
電気伝導率 mS/m	6.5	6.5	6.5	6.5

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日
測定結果日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日	令和 3年12月 日
塩化物イオン mg/L				
電気伝導率 mS/m				

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日
測定結果日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日	令和 4年 1月 日
塩化物イオン mg/L				
電気伝導率 mS/m				

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日
測定結果日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日	令和 4年 2月 日
塩化物イオン mg/L				
電気伝導率 mS/m				

採取場所	地下水A	地下水B	地下水D	地下水E
採取年月日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日
測定結果日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日	令和 4年 3月 日
塩化物イオン mg/L				
電気伝導率 mS/m				

焼却炉検査記録

採取場所	煙道
採取年月日	令和　3年10月26日
測定結果日	令和　3年11月24日
測定時間	8:15　～　11:13
ダイオキシン類(排ガス)	0.66　ng－TEQ／㎥
ダイオキシン類(焼却灰)	0.0000033　ng－TEQ／g
ダイオキシン類(ばいじん)	0.028　ng－TEQ／g
硫黄酸化物濃度	1.0　volppm
ばいじん濃度	<0.101　g/㎥ 以下
塩化水素濃度	7.1　mg/㎥
窒素酸化物濃度	29　volppm
水銀濃度(ガス状水銀)	1.8　μg/㎥
水銀濃度(粒子状水銀)	<0.1　μg/㎥
全水銀濃度(ガス＋粒子状水銀)	1.8　μg/㎥

採取場所	煙道
採取年月日	令和　4年　3月　　日
測定結果日	令和　4年　3月　　日
測定時間	～
ダイオキシン類(排ガ zzzzz:	—
ダイオキシン類(焼却灰)	—
ダイオキシン類(ばいじん)	—
硫黄酸化物濃度	volppm
ばいじん濃度	g/㎥ 以下
塩化水素濃度	mg/㎥
窒素酸化物濃度	volppm
水銀濃度(ガス状水銀)	μg/㎥
水銀濃度(粒子状水銀)	μg/㎥
全水銀濃度(ガス＋粒子状水銀)	μg/㎥

ばいじんの除去の実施状況

項　　目	冷却設備	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去日	バキューム車を使用し清掃　　を行う	毎日
令和　3年　4月　1日		
令和　3年　5月　6日		
令和　3年　6月　1日		
令和　3年　7月　1日		
令和　3年　8月　2日		
令和　3年　9月　1日		
令和　3年10月18日		
令和　3年11月　1日		
令和　3年12月　　日		
令和　4年　1月　　日		
令和　4年　2月　　日		
令和　4年　3月　　日		

施設管理シート

令和 3年4月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 (○/×)	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	4/1	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	4/1	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	4/1	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	4/3	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	4/5・4/12 4/19・4/27	散水車による清掃を実施。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	4/3	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁・堰堤	堤体の沈下	○	4/3	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	4/10	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	4/10	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	4/10	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊1	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	4/17	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	4/17	問題なし。

＊1凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年５月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 (○/×)	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	5/6	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	5/6	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	5/6	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	5/8	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	5/6・5/13 5/20・5/27	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	5/8	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	5/8	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	5/15	外周水路・集水枡の清掃を実施。 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	5/15	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	5/15	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊1	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	5/22	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	5/22	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年６月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 （○／×）	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	6/1	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	6/1	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	6/1	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	6/5	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	6/6・6/13 6/20・6/27	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	6/5	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	6/5	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	6/12	外周水路清掃を実施。 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	6/12	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	6/12	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊１	劣化・破損状況	―	―	―
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	6/19	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	6/19	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年７月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価（○／×）	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	7/1	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	7/1	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	7/1	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	7/3	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	7/5・7/12 7/19・7/26	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	7/3	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	7/3	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	7/10	外周水路清掃を実施。 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	7/10	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	7/10	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊1	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	7/17	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	7/17	問題なし。

＊1 凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年８月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 (○／×)	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	8/2 8/9	8/2 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	8/2 8/9	8/2 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	8/2 8/9	8/2 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	8/7 8/9	8/7 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	8/2・8/9 8/23・8/30	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	8/7 8/9	8/7 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁・堰堤	堤体の沈下	○	8/7 8/9	8/7 問題なし。 8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	8/9 8/12	8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。 8/12 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	8/9 8/12	8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。 8/12 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	8/9 8/12	8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。 8/12 問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊1	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	8/9 8/21	8/9 台風 9 号(8/8-8/9)に伴う臨時点検。 問題なし。 8/21 問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	8/21	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年９月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 （○／×）	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	9/1 9/18	9/1　問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	9/1 9/18	9/1　問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	9/1 9/18	9/1 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	9/4 9/18	9/4 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	9/1・9/10 9/16・9/25	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	9/4 9/18	9/4 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	9/4 9/18	9/4 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	9/11 9/18	9/11 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	9/11 9/18	9/11 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	9/11 9/18	9/11 問題なし。 9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊１	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	9/18 9/25	9/18 台風 14 号(9/17-9/18)に伴う臨時点検。 問題なし。 9/25 問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	9/25	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年10月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 （○／×）	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	10/1	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	10/1	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	10/1	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	10/2	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	10/4・10/12 10/18・10/25	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	10/2	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	10/2	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	10/9	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	10/9	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	10/9	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊１	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	10/16	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	10/16	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。

施設管理シート

令和３年11月

点検者：安全環境整備室　笠井　賢示

場　　所	管理項目	評価 (○／×)	作業日	備　　考
門扉	動作確認	○	11/1	問題なし。
	劣化・破損状況	○		
計量設備	計測部の作動	○	11/1	問題なし。
	コンピュータの作動	○		
洗車設備	設備の動作	○	11/1	問題なし。
	給水・排水	○		
ガス抜き管	破損	○	11/9	問題なし。
	目詰まり等による機能低下	○		
道路施設	路面状況	○	11/4・11/11 11/18・11/25	散水車による清掃。
	構造物状況	○		
	粉塵の飛散状況	○		
遮水シート	シート溶着部のはがれ	○	11/9	問題なし。
	シートの破損	○		
擁壁･堰堤	堤体の沈下	○	11/9	問題なし。
	傾斜・高さ	○		
雨水集排水施設	劣化・破損状況	○	11/13	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
調整池	劣化・破損状況	○	11/13	問題なし。
	土砂等の堆積状況	○		
水処理施設	施設劣化・破損状況	○	11/13	問題なし。
	設備の動作状況	○		
防凍のための処置　＊1	劣化・破損状況	—	—	—
侵入防止・敷地境界フェンス	劣化・破損状況	○	11/20	問題なし。
衛生害虫	目視による監視 即日覆土	○	11/20	問題なし。

＊１凍結による破損のおそれのある部分がある場合に限る。